

BLOC-PORTE FEU

Largement Vitré - Ouverture sur simple poussée

Sans condamnation

2 Vantaux - E30, EW30 & EI30 - Ep. 56mm

CI 30 OSP LV ET

JWFEULVOSP30-2V_ - 10/10/2024

Porte largement vitrée ép. 56 mm, encadrement 120 mm, parclose affleurante

- Parement de fibre prépeint
- Cadre bois exotique - parclose bois dur
- Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS RÉSINEUX (78 mini)	de 530 à 2300 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 530+530 mm à 1070+1070 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 530 à 1069 mm GV = 531 à 1070 mm	CI 30 OSP LV ET	FEU E30, EW30, EI30 recto & verso Cadre bois exotique PV Feu EFR-19-001929-Rev1

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attentant

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 78 x 54 mm (densité 450 kg/m³)
- Huisserie bois dur **TECH+** 78 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Feuillure centrale de battement
- Joint double lèvres
- Joint anti-pince doigts

SERRURE

- Sans mortaise : obligation de poser un ferme-porte pour conserver l'agrément feu
- Barre anti-panique BRICARD Sécuristyl, Luxor ; JPM Crossbar 89 (module FAP8 Evolution) ; VACHETTE série 6800PA (version feuillure de battement)

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130
- 4 Paumelles 130 renforcée
- Charnière invisible KUBICA K6200 / K6300 / K6700 / K6900 / K27 / K2400 / K3000 (Kubikuadra) / K5080 / K6400 (Kubicenter) / KUB17 K7000 / K7080 / K7120 / K7200 / K2000 Twist (Zamak) et Atomika K8000 (Acier), SIMONSWERK TECTUS 240 3D / 340 FR / 340 3D / 526 3D / 540 3D / 540 3D A8 / 640 3D A8 / 626 3D A8

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 ; Bricard série 610, 620, 630 ; Eco Schulte TS 50, 20, 14, 11F, 10D ; Gézé TS 1500, 2000 ; Groom GR150, GR300 ; G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 ; ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/1 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse Assa Abloy réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée Eff Eff 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM ; Bricard série 645, 650, 670 ; Dorma réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B ; Eco Schulte TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 ; Gézé réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood ; Groom réf. GR400, GR500 ; G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 ; ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/1 EFR-20-000202)
- Ferme-porte encastré (largeur mini 530 mm) Dorma ITS 96 (3-6 ou 2-4) ; Impar Multigenius
- Ouvre-porte ISEO 9100, Dorma ED100 (ext. 20/1 EFR-20-000202)
- Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V) de longueur maxi 332 mm (ext. 20/1 EFR-20-000202)
- Verrou à larder ASSA ABLOY VAM haut et bas (condamnation par la fermeture du vantail principal)

VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- Encastré en traverse d'huissierie, Eff Eff 332, Eff Eff 351 M80 (avec contact de sécurité), Groom GRS621/622/623, JPM VE6000 (avec contact de sécurité) - la mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail - le verrou ressort de la rainure à brique. Version feuillure de battement : _ [[+ % E' % /1 verrou sur le vantail principal ; autres versions : 'Sd/Vjyd_ [[VVèhS' fSgj) %' _ _ /1 verrou par vantailfi
- En applique côté paumelles (vantail mini 630 mm) Eff Eff 351 M80 (avec contact de sécurité) - Groom GRS621/622/623 +] [f GRS628 - Iseo DAE3000 - JPM VE6000 (avec contact de sécurité) - Sersys 70190 V3 et e-DAS ; opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000
- Mesures conservatoires pour verrou Eff Eff 332, Eff Eff 351 M80 (avec contact de sécurité), Groom GRS 623, JPM VE 6000 (avec contact de sécurité)

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10

FINITION

- Grain d'orge
- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur

Positionnement : cf Dessins Techniques

TRAVERSE

- Traverse intermédiaire largeur 120 mm, centrée ou désaxée

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte